

单防区 IP 模块

网络模块主要用于现场有网络或有光纤的项目提供传输媒介使用，警报发生时通过 IP 模块向远程监控中心、报警主机（网络通讯主机）、微信平台发送警报信息。

一、主要功能

- 1、模块自带 1 个常闭防区。
- 2、模块通过网络接口可以实现上报监控中心、报警主机（网络通讯主机）、微信平台。
- 3、通过监控中心、报警主机（网络通讯主机）、微信平台控制模块布撤防。


二、电性能指标

- 电压：DC 12V-24V
- 电流：75mA-40mA
- 外观尺寸：63*30*14mm
- 网络接口：10/100M 自适应网口
- 工作温度：-40℃到 70℃

三、模块接口说明

指示灯	状态	说明
L1	红灯常亮	模块的中心 1 与上报的主机、软件、平台连接正常
	红灯熄灭	模块的中心 1 与上报的主机、软件、平台连接不正常
L2	绿灯 1 秒闪烁	防区正常（常闭）
	绿灯常亮	防区触发
L3	黄灯常亮	网络连接正常
	黄灯熄灭	网络连接不正常
L4	绿灯闪烁	模块接收到网络数据

模块接线示意图



- ☆ 为了防水防潮，使用时加热热缩管，密封模块
- ☆ 禁止带电接线
- ☆ 严禁接入 ~220V


说明：该模块的编程可在【监控软件】中完成，并将更改过的编程信息直接导入到【监控中心】中。

四、编程管理


该模块编程有 2 种方式，更详细的配置请选用配置工具软件

1. 搜索工具

- (1) 将设备接入电脑所在的IP网络内，通电。
- (2) 打开搜索工具软件，双击“SearchTool.exe”打开，点左上角的【搜索】；



- (3) 等待【搜索工具】搜索完成后，【搜索工具】会显示本网络内所搜索到的设备。如下图：






- (4) 双击对应的模块可进入该模块的更改页面。动态IP支持（DHCP）、IP地址、网关、中心IP、中心端口以及模块的通讯机号、设备编号、设备的在线时间等等。更改完成后点击‘确定’返回。如下图：


注：若直接点击“同步到中心”按键，则模块的中心IP、中心端口自动更改为目前【监控中心】所在的本电脑的IP地址及【监控中心】的接收端口。



说明：编程密码默认为 1234，若忘记密码，请短接JP2两个触点，重新上电可恢复出厂配置数

- (5) 在设备列表的前面勾选上须要更配置的设备，点击右下角的“发送配置命令”按键，点击‘确定’。此时软件会下发配置，设备更改配置后会以更改后的配置数据重新启动，【搜索工具】会重新搜索到设备。如下图：






(6) 当【搜索工具】重新搜索到已更改配置的设备后，在设备列表的前面勾选上设备，点击右上角的‘更多操作’，选择导出选择项到中心，退出【搜索工具】，点击【监控中心】左上角菜单栏的‘配置’-‘发布数据’，【监控中心】会自动重启，此时便宜可查看设备状态，控制设备。如下图：




警情级别	接警时间	警情名称	用户	设备名称	警情类型	设备地址	视频
1	2017-05-27 10:06:15	防区报警	未配置	1防区IP模块 防区1	报警	0.0.1	无
3	2017-05-27 10:06:15	防区布防	未配置	1防区IP模块 防区1	布防	0.0.1	无
3	2017-05-27 10:06:15	设备布防	未配置	1防区IP模块	布防	0.0	无

2. 编程工具

- (1) 打开配置工具软件，双击“Configure.exe”打开，点右上角的【智能搜索设备】，弹出新窗口后，再点【搜寻】；
- (2) 等待【搜寻工具】搜索完成后，【搜索工具】会显示本网络内所搜索到的设备。如下图：




选中一个设备，输入密码1234，点【编程开始】，进入编程界面会自动与该设备连接成功。如下图。




(3) 编程举例，把“中心 1IP 地址”修改为“192.168.1.123”。

① 在功能码下拉选中“2-. IP 设置”，再在主码中选中“3 中心 IP 地址”，再选中从码中的“中心 1 IP 地址”，点击修改，如下图所示。

② 在编程值中填入“192.168.1.123”，数量为 1（数量为要修改的从码数量，从当前从码开始往下数），点击确定。再点击【设备配置工具】主界面中间上方的“保存”按键。



- ③ 在【设备配置工具】主界面右边的“配置”中选择“当前从码”。
- ④ 完成上述操作后，点击【设备配置工具】主界面右边的“发送”按钮，即可完成编程。
- ⑤ 上述操作已完成对“中心 IP 地址”的编程，此时用户可点击“读取”按钮来检验是否配置正确。查询如图所示。



⑥ 编程完成后，用户点击【设备配置工具】主界面右上方的“编程生效”按钮让模块重启，此时模块将会更新配置数据，采用新的配置运行。

五、编程项说明

功能菜单	主码	从码	功能说明	编程位数	出厂缺省值	允许的编程范围及操作说明
查询	版本信息	1	版本信息	1	无效	查询信息功能只能查，不可修改
	MAC 地址	1	MAC 地址	1		
	DHCP 使能	1	DHCP 使能	1		
	本机 IP	1	本机 IP	1		
	中心 IP 地址	1	中心 1IP 地址	1		
		2	中心 2IP 地址	1		
	目的端口号	1	目的端口号 1	1		
2		目的端口号 2	1			
源端口号	1	源端口号 1	1			

		2	源端口号 1	1		
	网关	1	网关	1		
	网络掩码	1	网络掩码	1		
	中心通讯状况	1	中心 1 通讯状况	1		
		2	中心 2 通讯状况	1		
	在线上报时间	1	在线上报时间 1	1		
		2	在线上报时间 2	1		
	服务器支持	1	服务器支持 1	1		
		2	服务器支持 2	1		
	服务器 ID	1	服务器 ID	1		
	防区触发状态	1	防区触发状态	1		
	布撤状态	1	布撤状态	1		
IP 设置	模块 IP 地址	1	模块 IP 支持	15	192.168.1.109	编程共输入 4 个 3 位 000-255 的数字
	网关	1	网关	15	192.168.1.1	编程共输入 4 个 3 位 000-255 的数字
	网络掩码	1	网络掩码	15	255.255.255.0	编程共输入 4 个 3 位 000-255 的数字
	中心 IP 地址	1	中心 1IP 地址	15	121.040.069.239	编程共输入 4 个 3 位 000-255 的数字
		2	中心 2IP 地址	15	192.168.1.110	
	目的 UDP 端口	1	目的 UDP 端口 1	5	20001	00000-65535, 和中心 UDP 接收端口一致
		2	目的 UDP 端口 2	5	4015	
	源 UDP 端口	1	源 UDP 端口 1	5	4014	00000-65535 和中心 UDP 发送端口一致
		2	源 UDP 端口 2	5	4015	
	动态 IP 支持	1	动态 IP 支持	1	1	0: 禁止 1: 支持
	在线上报时间	1	在线上报时间 1	4	20	IP 定期在线上报 0000-9999 秒 0 表示不上报
		2	在线上报时间 2	4	20	
服务器支持	1	服务器支持 1	1	1	0: 禁止 1: 支持	
	2	服务器支持 2	1	0		
服务器 ID	1	服务器 ID	5	57600	动态获取的唯一 ID	
系统设置	主密码	1	主密码	4	1234	进行编程需要密码 必须输入 4 位数
	通讯机地址	1	通讯机地址	3	0	000-239。上报的通讯机编号
	设备地址	1	设备地址	3	1	000-239。上报的设备编号
	恢复出厂值	1	恢复出厂值	1	0	当配置工具单项编程 '1' 下发时, 恢复模块出厂配置, 并自动重启。
	报警时间	1	报警时间	3	5	0-999 秒